


1. Komponenter med stiplede forbindelse er tilbehør
2. Optionsprint er tilbehør til CTS Light
3. Eksterne komponenter er ikke Nilan leverance
4. Hvis T10 monteres kan den vælges som styrende føler. Skal monteres i repræsentativ udsugningskanal.
5. Optionsprint forbindes til Op1-pins på CTS Light print med fladkabel
6. T7 skal monteres EFTER suppleringsvarme. Evt. i kanal.



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>
 Fax +4576752525 Email: nilan@nilan.dk

Comfort 300LR m/CTS Light & HMI
 CTS Light Styling
 Varenr. 711340

Principdiagram

Ordrenr.


Revision 1.04

Initialer MD

Dato 09/11-2021

Nationalitet DK / N / S / SF

Side 1




NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email: nilan@nilan.dk

Comfort 300LR m/CTS Light & HMI
 CTS Light Styring
 Varenr. 711340

CTS Light

Ordrenr.	Revision	Initialer
	1.04	MD
Dato	Nationalitet	Side
09/11-2021	DK / N / S / SF	2



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>
 Fax +4576752525 Email: nilan@nilan.dk

Comfort 300LR m/CTS Light & HMI
 CTS Light Styling
 Varenr. 711340


Tilbehør, CTS-print

Ordrenr.

Dato 09/11-2021

Revision 1.04
 Nationalitet DK / N / S / SF

Initialer MD
 Side 3



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>
 Fax +4576752525 Email : nilan@nilan.dk

Comfort 300LR m/CTS Light & HMI
 CTS Light Styling
 Varenr. 711340

Tilbehør, Optionsprint

Ordrenr.

Revision 1.04

Initialer MD

Dato 09/11-2021

Nationalitet DK / N / S / SF

Side 4

Produktliste

Produkt	Type	Beskrivelse	Dokumenttype	Side	Strømvej
B1	EGO 55.33519.020 70-5°C, #15441	Brandtermostat Tilluft (Tilbehør)	Kredsskema	3	12
B3	NT-463-JG, #15664	Frosttermostat	Kredsskema	4	6
B42	EGO 55.13019.180 60°C, #1564	Begrænsertermostat EL-supplering (Tilbehør)	Kredsskema	4	5
C02	KCD-AN300 & RS-15-spec, #239995	C02-føler (Tilbehør)	Kredsskema	4	7
IF	G4 NGB-290/4, #39169	Udeluft filter	Kredsskema	1	6
M3	ebm G3G140-AV17-14 1x230V~, #41003	Fraluftmotor	Kredsskema	2	6
M4	ebm G3G140-AV17-14 1x230V~, #41003	Tilluftmotor	Kredsskema	2	6
M7	CDC M48R BT N 230V T85 500Rpm, #7113BP10	Bypass spjældmotor	Kredsskema	2	13
M31	BL-B190B-EC-03 87W 0,70A 1x230V, #41297	Fraluftmotor	Kredsskema	2	4
M32	GTB019FUA07R-V005 85W 0,65A 1x230V, #41298	Fraluftmotor	Kredsskema	2	4
M41	BL-B190B-EC-03 87W 0,70A 1x230V, #41297	Tilluftmotor	Kredsskema	2	1
M42	GTB019FUA07R-V005 85W 0,65A 1x230V, #41298	Tilluftmotor	Kredsskema	2	1
Print	#239936	Optionsprint (Tilbehør)	Kredsskema	4	9
RH	#23997	Fugtføler	Kredsskema	2	12
T2/T7	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Tilluftføler	Kredsskema	2	5
T3	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Fraluftføler	Kredsskema	2	5
T4	NTC-føler JM103C1R1, #239961	Afkastføler / Afrimning	Kredsskema	2	6
T8	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Friskluftføler	Kredsskema	2	6
T9	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Vandflade	Kredsskema	4	7
T33	230/24V~, #1753	Transformer (Tilbehør)	Kredsskema	4	7
UF	G4 NGB-290/4, #39169	Fraluft filter	Kredsskema	1	8
X1.1			Kredsskema	2	5
X2.1			Kredsskema	2	5
X2.1			Kredsskema	2	5
X2.1			Kredsskema	2	5
X2.1			Kredsskema	2	5
Y4	Danfoss AME140, #16341	Modulerende vandvarmeventil (Tilbehør)	Kredsskema	4	3
11201	VEAB CV16-09-1-MTXL, #11201	Kanalvarmer 900W (Tilbehør)	Kredsskema	4	3
11202	VEAB CV16-21-1MTXL, #11202	Kanalvarmer 2100 W (Tilbehør)	Kredsskema	4	3



Comfort 300LR m/CTS Light & HMI
CTS Light Styling
Varenr. 711340

Projekt 711340 V1-04 211109		Antal sider 1	
Dato 09-11-2021	Land DK / N / S / SF	Næste side	Side 1